Balkon Abdichtungssystem mit Marmorkies

Triflex Stone Design



Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben:	
Architekt/Bauherr:	

Vorbemerkungen:

Die Verarbeitung erfolgt mit Produkten der Firma Triflex GmbH & Co. KG, Minden.

Die Einhaltung aller gültigen Richtlinien wird für die jeweils empfohlenen Systemaufbauten mit Triflex-Produkten berücksichtigt bzw. vorausgesetzt.

Die Abdichtungen innerhalb des Systemaufbaus mit Triflex ProDetail (Anschlüsse, Details) sowie Triflex ProTerra (Fläche) sind durch europäisch technische Bewertungen (ETA), ausgestellt durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), abgesichert und erfüllen die Anforderungen der Bauproduktenverordnung der EU (CE-Kennzeichnung) nach ETAG Nr. 005 in der jeweils höchsten Nutzungskategorie. Darüber hinaus ist für Triflex ProDetail eine zu erwartende Nutzungsdauer von 40 Jahren auf Grundlage von zusätzlichen Belastungsprüfungen gemäß Europäischem Bewertungsdokument (EAD) nachgewiesen.

Ällgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (PG-FLK) weisen die Verwendbarkeit der Abdichtungen innerhalb des Systemaufbaus als Bauwerksabdichtung auf bis zu 90° geneigten Flächen gemäß MVV TB C 3.28 nach.

Der Auftragnehmer hat vor Auftragserteilung nachzuweisen, dass er für die Verarbeitung von Triflex-Produkten geschult wurde. Andernfalls ist die Einweisung durch einen Schulungsmeister am Objekt sicherzustellen.

Die in der Ausarbeitung enthaltenen Massen sind auf der Baustelle zu überprüfen.

Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß des Auftragnehmers mit dem Auftraggeber.

Die Abdichtung ist so auszuführen, dass bei Arbeitsunterbrechung ein Eindringen von Niederschlagswasser in den Systemaufbau verhindert wird.

Für die Schuttbeseitigung sind die Abfuhr- und Deponiekosten in die Einzelpreise einzukalkulieren bzw. gesondert auszuweisen.

Bedenken gegen die Vorleistungen anderer Unternehmer sind dem Auftraggeber unverzüglich, möglichst schon vor Beginn der Arbeiten, schriftlich mitzuteilen.

Dem Bieter wird empfohlen, vor Angebotsabgabe das Objekt zu besichtigen.

Falls bei den Ausführungsarbeiten Änderungen oder Sonderarbeiten erforderlich werden, die nicht erfasst sind, sind diese im Einzelnen vor Ausführung anzuzeigen und anschließend gesondert zu verrechnen.

Die Arbeiten verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben, als fix und fertige Leistung, einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.

Als Vertragsbestandteile gelten:

- Leistungsverzeichnis
- Systembeschreibung und Produktinformationen des Herstellers
- DIN 18202 Toleranzen im Hochbau
- DIN 18531 Abdichtung von Dächern, Balkonen, Loggien und Laubengängen
- Regeln für Abdichtungen (Flachdachrichtlinie) Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
- Baupolizeiliche Bestimmungen
- Unfallverhütungsvorschriften
- VOB Teil B

in den jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassungen.

Der Systemaufbau ist vom sachkundigen Planer nach objektspezifischen Anforderungen anzupassen. Detaillierte Ausschreibungstexte sind vom Planer eigenverantwortlich zu erstellen. Mit der Übermittlung dieses Leistungsverzeichnis-Entwurfs ist keine konkrete Projektberatung verbunden. Die Textausarbeitung ist eine unverbindliche Serviceleistung von Triflex. Rechtsansprüche aus dieser Leistung sind ausgeschlossen.



Leistungsverzeichnis

System- und Produkteigenschaften:

- Vollflächig vliesarmiertes Abdichtungssystem auf Polymethylmethacrylatharzbasis (PMMA) mit Marmorkiesbzw. Granitsplitt-Oberfläche
- Mechanisch belastbar
- Hydroloysebeständig
- Nahtlos
- Kalt applizierbar
- Schnell reaktiv
- Lösemittelfrei
- Elastisch
- Dampfdurchlässig
- Vollflächig haftend auf den verschiedensten Untergründen
- Wurzel- und rhizomfest nach FLL-Verfahren
- Nachweis der Wurzel- und Rhizomfestigkeit für Triflex ProDetail als Anschluss auf Bitumen- und Kunststoffbahnen in Anlehnung an das FLL-Verfahren
- Triflex ProDetail erfüllt die Anforderungen bezüglich Ökotoxizität und Gentoxizität gemäß des Blauen Engels für Flüssigkunststoffe
- Produktspezifische Umwelt-Produktdeklaration (EPD) für Triflex ProDetail nach EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021
- Verarbeitungsbedingungen gemäß System- und Produktbeschreibungen des Herstellers (z. B. Anwendungstemperatur mind. 0 °C, Untergrundfeuchtigkeit max. 6 Gew.-%, Oberflächentemperatur mind. 3 °C über dem Taupunkt)
- Fugenüberspannend
- Dynamisch rissüberbrückend
- Rissüberbrückend bis 3,0 mm in Anlehnung an PG-FLK
- Witterungsbeständig (UV, IR usw.)
- Alkalibeständig
- · Chemisch beständig
- Brandverhalten nach EN 13501-5: Klasse B_{ROOF}(t1), B_{ROOF}(t2), B_{ROOF}(t3), B_{ROOF}(t4)
- Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse E
- Europäische technische Bewertung mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien (W3, M und S, P1 bis P4, S1 bis S4, TL4, TH4)
- Entspricht der DIN 18531 und Flachdachrichtlinie
- Zu erwartende Lebensdauer von 40 Jahren für Triflex ProDetail auf Grundlage erweiterter Prüfparameter gemäß Europäischem Bewertungsdokument (EAD)

Erweiterte Prüfparameter gemäß der anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument (EAD):

Nr.	Parameter	W1	W2	W3	Triflex ProDetail
1.	Nutzungsdauer	5	10	25	40
2.	UV	200 MJ/m ²	400 MJ/m²	1000 MJ/m²	2000 MJ/m²
3.	Wasser		90 d	180 d	200 d
4.	Wärme 70 °C	100 d	200 d	400 d	480 d
5.	Ermüdungswiderstand	250	500	1000	1500



Leistungsverzeichnis

Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	Einheit Preis EUR	Gesamtpreis EUR
1		Allgemeines Das System Triflex Stone Design ist eine Balkonabdichtung nach DIN 18531 zur Abdichtung von Dachterrassen, Balkonen, Loggien und Laubengängen. Das Abdichtungssystem auf PMMA- Harzbasis besteht aus einer Grundierung, einer vliesarmierten Detail- und Flächenabdichtung. Dem folgt eine Versiegelung. Anschließend können unterschiedliche Oberflächenkörnungen mit verschiedenen Farben eingesetzt werden.		
1.1	psch.	Baustelleneinrichtung, allgemein Baustelle einrichten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Vorhalten von Maschinen, Geräten, Werkzeugen und sonstigen Betriebsmitteln, die zur Durchführung der Arbeiten erforderlich sind. Die Baustelle wird besenrein hinterlassen.	psch.	
2		Objekt- und Untergrunduntersuchung		
2.1	psch.	Hohllagen Vorhandene Oberflächen durch Abklopfen mit einem Hammer auf Hohllagen untersuchen und entsprechende Stellen markieren.	psch.	
2.2	psch.	Feuchtegehalt Vorhandenen Betonuntergrund mit geeignetem Messwerkzeug (z. B. CM-Gerät) auf Feuchtegehalt untersuchen und protokollieren.	psch.	
2.3	psch.	Ebenheit und Gefälle Prüfung des vorhandenen Untergrundes auf Ebenheit und Gefälle.	psch.	
2.4	psch.	Haftzugfestigkeit Vorhandenen Untergrund mit geeignetem Messwerkzeug (z. B. Herion-Gerät) auf vorgegebene Haftzugfestigkeit untersuchen und protokollieren.	psch.	
3		Untergrundvorbehandlung Siehe Triflex Stone Design Systembeschreibung, Tabelle Untergrundvorbehandlung.		
3.1	m ²	Schleifen Vorbereitung des Untergrundes durch Schleifen mit geeigneten Schleifgeräten inkl. Reinigung, Aufnahme, Abtransport und ordnungsgemäßer Entsorgung von anfallendem Bauschutt.	/m²	
			Übertrag:	_

Übertrag: _____



			Einheit Preis	Gesamtpreis
Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	EUR	EUR
			Übertrag:	
2.0	2	Fallerin	J	
3.2	m²	Fräsen Abtragen verunreinigter Oberflächen des Betons/Estrichs mittels geeigneter Fräse ca. 5 mm tief, um einen haft- und tragfähigen Untergrund zu		
		erhalten inkl. Aufnahme, Abtransport und ordnungsgemäßer Entsorgung des Fräsgutes.	/m²	
4		Triflex Grundierung Siehe Triflex Stone Design Systembeschreibung, Tabelle Untergrundvorbehandlung.		
4.1	m ²	Grundierung Asphalt Grundieren mit Triflex Cryl Primer 222. Verbrauch: mind. 0,40 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Die Haftung zum Untergrund ist immer objektbezogen zu prüfen.	/m²	
4.2	m ²	Grundierung Beton / Holz Z. B. bei Beton, Estrich, Fliesen, Holz, Leichtbeton, Putz/Mauerwerk. Grundieren mit Triflex Cryl Primer 276. Verbrauch: mind. 0,40 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Die Haftung zum Untergrund ist immer objektbezogen zu prüfen.	/m²	
4.3	m²	Universelle Grundierung Beton und Asphalt Z. B. bei Beton, Estrich, Holz sowie bei Asphalt, Heißbitumenabstrich, Kaltbitumenanstrich, Polymerbitumenbahnen (PYP) mod. (APP) Grundieren mit Triflex Cryl UniPrimer 285. Verbrauch: mind. 0,40 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Die Haftung zum Untergrund ist immer objektbezogen zu prüfen.	/m²	
4.4	m ²	Grundierung Wärmedämm-Verbundsystem Z. B. bei Wärmedämm-Verbundsystemen, kunststoffmodifiziertem Mörtel. Grundieren mit Triflex Pox R 100 inkl. Absandung im Überschuss mit Quarzsand, Körnung 0,2-0,6 mm. Entfernen des Überschusses nach Aushärtung. Anschlusshöhe: cm Verbrauch Triflex Pox R 100: mind. 0,30 kg/m² Verbrauch Quarzsand 0,2-0,6 mm: mind. 2,00 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Die Haftung zum Untergrund ist immer objektbezogen zu prüfen.	/m²	
			Übertrag:	



			Einheit Preis	Gesamtpreis
Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	EUR	EUR
			Übertrag:	
4.5	m²	Grundierung Glas Grundieren mit Triflex Glas Primer inkl. vorheriger Reinigung der Fläche mit Triflex Glas Reiniger. Verbrauch Triflex Glas Reiniger: mind. 0,05 l/m² Verbrauch Triflex Glas Primer: ca. 0,05 l/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Die Haftung zum Untergrund ist immer objektbezogen zu prüfen.	/m²	
4.6	m²	Grundierung Metall Z. B. bei Edelstahl, Stahl und Zink. Grundieren mit Triflex Metal Primer inkl. vorheriger Reinigung der Fläche mit Triflex Reiniger. Verbrauch Triflex Reiniger: mind. 0,20 l/m² Verbrauch Triflex Metal Primer: ca. 0,15 l/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Die Haftung zum Untergrund ist immer objektbezogen zu prüfen.	/m²	
5		Triflex Ausbesserung		
5.1	m²	Gefälleherstellung mit Verbundestrich Erstellen eines ausreichenden Gefälles mit Triflex CeFix Screed 631 (Mindestschichtdicke 20 mm) inkl. Grundierung des mineralischen Untergrundes mit Triflex CeFix Primer 795. Dicke im Mittel: mm Verbrauch Triflex CeFix Primer 795: mind. 0,30 kg/m² Verbrauch Triflex CeFix Screed 631: ca. 2,20 kg/m² pro mm Schichtdicke		
		Schnelle Aushärtezeiten: Begehbar nach : ca. 1 Std. bei +20 °C Schleifen nach: ca. 2 Std. bei +20 °C (nur bei Unebenheiten notwendig) Grundieren nach: ca. 3 Std. bei +20 °C		
		Grundieren mit Triflex Cryl Primer 276 oder Triflex Cryl UniPrimer 285. Verbrauch: mind. 0,40 kg/m²		
		Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.		
		Der Gefälleestrich Triflex CeFix Screed 631 besitzt eine CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13813 mit den Kennwerten A1, CT-C40-F6.		
		Klassifizierung des Brandverhaltens B _{fl} -s1 nach DIN EN 13501-1.	/m²	
		1	Übertrag:	



			Einheit Preis	Gesamtpreis
Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	EUR	EUR
			Übertrag:	
5.2	m²	Gefälleherstellung auf Trennlage (schwimmende Verlegung) Erstellen eines ausreichenden Gefälles mit Triflex CeFix Screed 631 (Mindestschichtdicke 40 mm) inkl. Trennlage und Estrichranddämmstreifen. Dicke im Mittel:		
		Schnelle Aushärtezeiten: Begehbar nach : ca. 1 Std. bei +20 °C Schleifen nach: ca. 2 Std. bei +20 °C (nur bei Unebenheiten notwendig) Grundieren nach: ca. 3 Std. bei +20 °C		
		Grundieren mit Triflex Cryl Primer 276 oder Triflex Cryl UniPrimer 285. Verbrauch: mind. 0,40 kg/m²		
		Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.		
		Der Gefälleestrich Triflex CeFix Screed 631 besitzt eine CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13813 mit den Kennwerten A1, CT-C40-F6.		
		Klassifizierung des Brandverhaltens B _{fl} -s1 nach DIN EN 13501-1.	/m²	
5.3	m²	Gefälleherstellung Erstellung eines ausreichenden Gefälles mit Triflex Cryl Level 215+. Dicke im Mittel: mm Verbrauch: ca. 2,20 kg/m² pro mm Schichtdicke Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.	/m²	
5.4	m ²	Spachteln Z. B. bei Schwindrissen, kleinen Ausbrüchen, und Unebenheiten. Spachteln und auffüllen mit Triflex Cryl Spachtel. Verbrauch: ca. 1,40 kg/m² pro mm Schichtdicke Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.	/m²	
5.5	m²	Egalisieren Z. B. bei großen Ausbrüchen. Egalisieren und auffüllen mit Triflex Cryl RS 240. Verbrauch: ca. 2,20 kg/m² pro mm Schichtdicke Ausführung nach den technischen Richtlinien des		
		Materialherstellers.	/m²	
			Übertrag:	



			Einheit Preis	Gesamtpreis
Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	EUR	EUR
			Übertrag:	
5.6	m²	Kratzspachtel, mineralischer Untergrund oder Asphalt Ausbesserung von Fehlstellen des vorhandenen mineralischen Untergrundes oder Asphalt mit Kratzspachtel auf Basis von Triflex ProFloor. Triflex ProFloor Kratzspachtel aus 33 kg Triflex ProFloor unter Zugabe von bis zu 10 kg Quarzsand (0,2-0,6 mm), Farbton grau. Mittlere Schichtdicke: Verbrauch mind. 2,00 kg/m² pro mm Schichtdicke Ausführung nach den techn. Richtlinien des Materialherstellers.	/m²	
5.7	m	Türschwellen- / Fassadenentwässerung Montage einer Entwässerungsrinne im barrierefreien Tür-/Fassadenbereich. Triflex Framebox auf die benötigte Breite der Türschwelle ausziehen und mit einem Gefälle >2 % auf den Untergrund mit Triflex Cryl Spachtel kleben. Die Position des Ablaufstutzens in der Triflex Framebox sowie die Entwässerung über diese sind vor der Montage zu berücksichtigen. Die Triflex Framebox ist eine verlorene Schalung, die vor der Erstellung des Gefälleestrichs verbaut wird. Verbrauch Triflex Cryl Spachtel: ca. 1,40 kg/m² pro mm Schichtdicke Nach der Detailabdichtung mit Triflex ProDetail (siehe PosNr. 6.15) ACO Frameline mit ACO Fit in Höhenverstellern auf passende Höhe justieren und in Triflex Framebox stellen. ACO Rost in ACO Frameline legen. Triflex Framebox (Rinne) Stahl verzinkt, Breite: cm, Länge: cm, Anzahl: ACO Frameline (Rahmen), Edelstahl, Breite: cm, Länge: cm, Anzahl: ACO Fit in Höhenversteller, Edelstahl, Typ:, ACO Rost, Edelstahl, Rosttyp:, Breite: cm, Länge: cm, Anzahl: ACO Rost, Edelstahl, Rosttyp:, Breite: cm, Länge: cm, Anzahl: ACO Rost, Edelstahl, Rosttyp:, Breite: cm, Länge: cm, Anzahl: ACO Rost, Edelstahl, Rosttyp:, Breite: cm, Länge: cm, Anzahl: Ausführung nach den techn. Richtlinien des Materialherstellers.	/m	E. P.
			Übertrag:	



Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	Einheit Preis EUR	Gesamtpreis EUR
1 03. IVI.	Wenge	Objectistant der Leistung	Übertrag:	LOIX
6		Triflex Detailabdichtung	obertrag.	
6.1		ETA-Bewertung		
0.1		Herstellung von Detailabdichtungen mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Das Abdichtungssystem Triflex ProDetail besitzt eine ETA-Bewertung (ETA Nr. 06/0269) mit CE- Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien W3, M und S, P1 bis P4, S1 bis S4, TL4, TH4, BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3), BROOF(t4). Zu erwartende Lebensdauer von 40 Jahren auf Grundlage erweiterter Prüfparameter gemäß Europäischem Bewertungsdokument (EAD) Brandverhalten: Klasse E nach DIN EN 13501-1 Triflex ProDetail entspricht der DIN 18531 und der Fachregel für Abdichtungen des ZVDH (Flachdachrichtlinie) Besitzt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) nach PG-FLK gemäß VV TB, Ifd. Nr. C 3.28 Nachweis der Wurzelfestigkeit nach FLL- Verfahren sowie als Anschluss auf Bitumen- und Kunststoffbahnen Erfüllt die Anforderungen bezüglich Ökotoxizität und Gentoxizität gemäß des Blauen Engels für Flüssigkunststoffe Produktspezifische Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021 Widerstand gegenüber Hagelschlag nach DIN EN 13583 für harte und flexible Untergründe Statische Rissüberbrückung: 3 mm nach DIN EN 1062-7 Dynamische Rissüberbrückung: 1 mm auf Grundlage der Prüfungen zur ETA-Bewertung Radondicht		
6.2	m	Wandanschluss Abdichten des Wandanschlusses mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Verbrauch Triflex ProDetail: mind. 3,00 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung Stone Design-2402) Eigenschaften der Detailabdichtung Triflex ProDetail siehe PosNr. 6.1 "ETA-Bewertung".	/m	
			Übertrag:	



Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	Einheit Preis EUR	Gesamtpreis EUR
			Übertrag:	
6.3	m	Wandanschluss, Erhöhung Zwischenhaftung Für einen besseren Haftverbund zwischen der Triflex-Abdichtung und dem späteren Wärmedämmverbundsystem. Erstellung einer Nutzschicht auf der Abdichtung nach Pos. 6.2 "Wandanschluss" mit Triflex ProDetail inkl. Absandung im Überschuss mit Quarzsand, Körnung 0,7-1,2 mm. Entfernen des Überschusses nach Aushärtung. Verbrauch Triflex ProDetail: mind. 1,00 kg/m². Verbrauch Quarzsand 0,7-1,2 mm: mind. 7,00 kg/m² im Überschuss. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.	/m	
6.4	m	Türschwelle Abdichten der Türschwelle mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Verbrauch Triflex ProDetail: mind. 3,00 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung Stone Design-2402, analog) Eigenschaften der Detailabdichtung Triflex ProDetail siehe PosNr. 6.1 "ETA-Bewertung".	/m	
6.5	St.	Gully Abdichten des Entwässerungseinlaufs mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Verbrauch Triflex ProDetail: mind. 3,00 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung Stone Design-2404) Eigenschaften der Detailabdichtung Triflex ProDetail siehe PosNr. 6.1 "ETA-Bewertung".	/St.	
6.6	m	Rinne Abdichten des Rinneneinlaufs mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Verbrauch Triflex ProDetail: mind. 3,00 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung Stone Design-2404, analog) Eigenschaften der Detailabdichtung Triflex ProDetail siehe PosNr. 6.1 "ETA-Bewertung".	/m	
I		ı	ا Übertrag:	



			Einheit Preis	Gesamtpreis
Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	EUR	EUR
			Übertrag:	
6.7	St.	Stützenanschluss Abdichten des Stützenanschlusses mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Verbrauch Triflex ProDetail: mind. 3,00 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung Stone Design-2403) Eigenschaften der Detailabdichtung Triflex ProDetail siehe PosNr. 6.1 "ETA-Bewertung".	/St.	
6.8	St.	Durchdringung Abdichten der Durchdringung mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Verbrauch Triflex ProDetail: mind. 3,00 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung Stone Design-2403) Eigenschaften der Detailabdichtung Triflex ProDetail siehe PosNr. 6.1 "ETA-Bewertung".	/St.	
6.9	m	Stirnkante mit vorgehängter Rinne Abdichten der Stirnkante mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Verbrauch Triflex ProDetail: mind. 3,00 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung Stone Design-2405) Eigenschaften der Detailabdichtung Triflex ProDetail siehe PosNr. 6.1 "ETA-Bewertung".	/m	
6.10	m	Stirnkante mit Traufblech Abdichten der Stirnkante mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Verbrauch Triflex ProDetail: mind. 3,00 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung Stone Design-2405, analog) Eigenschaften der Detailabdichtung Triflex ProDetail siehe PosNr. 6.1 "ETA-Bewertung".	/m	
			Übertrag:	



			Einheit Preis	Gesamtpreis
Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	EUR	EUR
			Übertrag:	
6.11	m	Stirnkante mit Abschlussprofil Stone Design Montage und Einkleben des Triflex Balkon Abschlussprofils Stone Design mit Triflex Cryl Spachtel. Verbrauch Triflex Cryl Spachtel: ca. 1,40 kg/m² pro mm Schichtdicke Abdichten der Stirnkante mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Verbrauch Triflex ProDetail: mind. 3,00 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung Stone Design-2406) Eigenschaften der Detailabdichtung Triflex ProDetail siehe PosNr. 6.1 "ETA-Bewertung".	/m	
6.12	m	Treppenstufe mit Treppenprofil Stone Design Montage und Einkleben des Triflex Treppenprofils Stone Design mit Triflex Cryl Spachtel. Verbrauch Triflex Cryl Spachtel: ca. 1,40 kg/m² pro mm Schichtdicke Abdichten des Treppenprofils mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Verbrauch Triflex ProDetail: mind. 3,00 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung Stone Design-2406, analog) Eigenschaften der Detailabdichtung Triflex ProDetail siehe PosNr. 6.1 "ETA-Bewertung".	/m	
6.13	m	Wandanschluss über selbsttragendes Wärmedämmelement, z.B. Schöck Isokorb® Abdichten des Wandanschlusses inkl. des Wärmedämmelements mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Ausführung gemäß Detailzeichnung Plan Nr Verbrauch Triflex ProDetail: mind. 3,00 kg/m² Wärmedämmelement, Marke / Typ: Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Eigenschaften der Detailabdichtung Triflex ProDetail siehe PosNr. 6.1 "ETA-Bewertung".	/m	
6.14	m	Fenster Abdichten der Fenster mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Verbrauch Triflex ProDetail: mind. 3,00 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Eigenschaften der Detailabdichtung Triflex ProDetail siehe PosNr. 6.1 "ETA-Bewertung".	/m	
			 Übertrag:	



			Einheit Preis	Gesamtpreis
Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	EUR	EUR
6.15	m	Entwässerungrinne Triflex Framebox Abdichten der Triflex Framebox mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Verbrauch Triflex ProDetail: mind. 3,00 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Eigenschaften der Detailabdichtung Triflex ProDetail siehe PosNr. 6.1 "ETA-Bewertung".	Übertrag: /m	
7		Triflex Fugenabdichtung		
7.1		ETA-Bewertung Herstellung von Fugenabdichtungen mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Das Abdichtungssystem Triflex ProDetail besitzt eine ETA-Bewertung (ETA Nr. 06/0269) mit CE- Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien W3, M und S, P1 bis P4, S1 bis S4, TL4, TH4, BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3), BROOF(t4). Zu erwartende Lebensdauer von 40 Jahren auf Grundlage erweiterter Prüfparameter gemäß Europäischem Bewertungsdokument (EAD) Brandverhalten: Klasse E nach DIN EN 13501-1 Triflex ProDetail entspricht der DIN 18531 und der Fachregel für Abdichtungen des ZVDH (Flachdachrichtlinie) Besitzt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) nach PG-FLK gemäß VV TB, Ifd. Nr. C 3.28 Nachweis der Wurzelfestigkeit nach FLL- Verfahren sowie als Anschluss auf Bitumen- und Kunststoffbahnen Erfüllt die Anforderungen bezüglich Ökotoxizität und Gentoxizität gemäß des Blauen Engels für Flüssigkunststoffe Produktspezifische Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021 Widerstand gegenüber Hagelschlag nach DIN EN 13583 für harte und flexible Untergründe Statische Rissüberbrückung: 3 mm nach DIN EN 1062-7 Dynamische Rissüberbrückung: 1 mm auf Grundlage der Prüfungen zur ETA-Bewertung Radondicht		



			Einheit Preis	Gesamtpreis
Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	EUR	EUR
			Übertrag:	
7.2	m	Arbeitsfuge Abdichten der Arbeitsfuge mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Verbrauch Triflex ProDetail: ca. 0,60 kg/m Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung Stone Design-2407) Eigenschaften der Fugenabdichtung Triflex ProDetail siehe PosNr. 7.1 "ETA-Bewertung".	/m	
7.3	m	Bewegungsfuge Fläche Abdichten der Bewegungsfuge mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Verbrauch Triflex ProDetail: mind. 1,20 kg/m Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung Stone Design-2408) Eigenschaften der Fugenabdichtung Triflex ProDetail siehe PosNr. 7.1 "ETA-Bewertung".	/m	
7.4	m	Bewegungsfuge Wandanschluss Abdichten der Bewegungsfuge mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Verbrauch Triflex ProDetail: mind. 1,20 kg/m Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung Stone Design-2409) Eigenschaften der Fugenabdichtung Triflex ProDetail siehe PosNr. 7.1 "ETA-Bewertung".	/m	
8		Triflex Flächenabdichtung		
8.1	m²	Flächenabdichtung Abdichten der Fläche mit Triflex ProTerra inkl. Triflex Spezialvlies. Verbrauch Triflex ProTerra: mind. 3,00 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung Stone Design-2401)		
		System- und Produkteigenschaften: Vollflächig vliesarmiertes Abdichtungssystem auf Polymethylmethacrylatharzbasis (PMMA) mit Marmorkies- bzw. Granitsplitt-Oberfläche Mechanisch belastbar Hydroloysebeständig Nahtlos Kalt applizierbar Schnell reaktiv		
		Elastisch	/m²	
			Übertrag:	



			Einheit Preis	Gesamtpreis
Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	EUR	EUR
	instige	 Dampfdurchlässig Vollflächig haftend auf den verschiedensten Untergründen Wurzel- und rhizomfest nach FLL-Verfahren Verarbeitungsbedingungen gemäß System- und Produktbeschreibungen des Herstellers (z. B. Anwendungstemperatur mind. 0 °C, Untergrundfeuchtigkeit max. 6 Gew%, Oberflächentemperatur mind. 3 °C über dem Taupunkt) Fugenüberspannend Dynamisch rissüberbrückend Rissüberbrückend bis 3,0 mm in Anlehnung an PG-FLK Witterungsbeständig (UV, IR usw.) Alkalibeständig Chemisch beständig Brandverhalten nach EN 13501-5: Klasse BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3), BROOF(t4) Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse E Europäische technische Bewertung mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien (W3, M und S, P1 bis P4, S1 bis S4, TL4, TH4) Entspricht der DIN 18531 und Flachdachrichtlinie 	Übertrag:	
9		Triflex Versiegelung		
9.1	m²	Versiegelung mit Quarzsandeinstreuung Versiegelung der Fläche und Details mit Triflex Cryl Finish 205, Oberfläche mit Quarzsand Einstreuung, Körnung 0,2-0,6 mm. Farbton:	/m²	
10		Triflex Oberfläche		
10.1	m	Profilschiene als Flächenabschluss (Typ A u. C) Einkleben einer Profilschiene mit einer Schenkelhöhe von 8 mm mit Triflex Cryl Spachtel. Verbrauch Triflex Cryl Spachtel: ca. 1,40 kg/m² pro mm Schichtdicke	/m	
			Übertrag:	



Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	Einheit Preis EUR	Gesamtpreis EUR
			Übertrag:	
10.2	m²	Nutzschicht – Stone Design mit der Körnung Typ A, Marmorkies (1-4 mm) Beschichten der Fläche mit Triflex Stone Design. Verbrauch Triflex Stone Design R 1K: ca. 1,10 kg/m² Verbrauch Stone Design S, Typ A: ca. 16,00 kg/m² Flächenabschlüsse sind immer mit Schienen oder Leisten abzustellen. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung Stone Design-2401)	/m²	
10.3	m ²	Nutzschicht – Stone Design mit der Körnung Typ C, Granitsplitt (2-4 mm) Beschichten der Fläche mit Triflex Stone Design. Verbrauch Triflex Stone Design R 1K: ca. 1,10 kg/m² Verbrauch Stone Design S, Typ C: ca. 16,00 kg/m² Flächenabschlüsse sind immer mit Schienen oder Leisten abzustellen. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung Stone Design-2401)	/m²	
10.4	m²	Nachleuchtende Oberfläche Beimischen nachleuchtener Steine Triflex Stone Design Galaxy zu einer zuvor gewählten Nutzschicht. Verbrauch: ca. 0,40 kg/m² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.	/m²	
11		Stück- und Nachweispositionen		
11.1	Std.	Stundenlohnarbeit eines Vorarbeiters Stundenlohnarbeit eines Vorarbeiters für nicht aufgeführte Arbeiten, jedoch zum Nachweis und nur auf Anordnung der Bauleitung oder Bauherrn.	/Std.	
11.2	Std.	Stundenlohnarbeit eines Facharbeiters Stundenlohnarbeit eines Facharbeiters für nicht aufgeführte Arbeiten, jedoch zum Nachweis und nur auf Anordnung der Bauleitung oder Bauherrn.	/Std.	
11.3	Std.	Stundenlohnarbeit eines Helfers Stundenlohnarbeit eines Helfers für nicht aufgeführte Arbeiten, jedoch zum Nachweis und nur auf Anordnung der Bauleitung oder Bauherrn.	/Std.	
			Übertrag:	



Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	Einheit Preis EUR	Gesamtpreis EUR
			Übertrag:	
11.4	kg	Materialverbrauch auf Nachweis Materialverbrauch für unvorhersehbare, aber für die Durchführung der Leistung notwendige zusätzliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind. Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand auf Einzelnachweis.	/kg	E.P.
12		Entsorgung		
13.2	psch.	Entsorgung aller Abfälle und Sondermüllstoffe entsprechend den derzeitig gültigen Gesetzen und Durchführungsverordnungen. Netto-Summe:	psch.	
		Gesetzlich geltender MwStSatz von %		
		Brutto-Summe:		